



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-43, факс 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России
по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району
(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)
г. Кстово улица Нижегородская дом 18 – б, 4-42-92
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 71/1/50
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 7 «Полянка»**

с 28 мая 2018 г. по 26 июня 2017 г. проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Кстовского района Нижегородской области по пожарному надзору Щербаковым Максимом Николаевичем зданий, помещений, и территории МБДОУ №7 расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ушакова, д.8, ул. Береговая, д. 2-а совместно с Заведующим Фокеевой Г.К.

указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

Корпус №1

	Наружная пожарная лестница выполнена на уровне оконных проемов на расстоянии менее 1 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СП 1.131.30.2009 п.4.4.2.; ранее действовало требование: СНиП 21-01-97* п. 6.30	01.05.2019	
	Наружная пожарная лестница выполнена шириной менее	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	01.05.2019	

1,35 м.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СП 1.131.30.2009 п.4.4.1; ранее действовало требование: СНиП 21-01-97* п. 6.29		
Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не обеспечивает работоспособность в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, часть 7; ; ранее действовало требование: НПБ 104-03 п. 3.9	01.05.2019	
Корпус №2			
Ширина марша наружной эвакуационной лестницы выполнена менее 1,35 м.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, статья 53; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п 4.4.1; ранее действовало требование: СНиП 21-01-97 п.6.29	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кстовского района Нижегородской области
по пожарному надзору М.Н. Щербаков

(подпись)

"26" июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий Фокеева Г.К.

(подпись)

"26" июня 2018 г.

